

**РАЗРАБОТАНО**

Генеральный директор  
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»



П. Ю. Корсунцов

«    » 2020 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель Дирекции  
производственного контроля  
ПАО «Россети»



А. Г. Картушин  
17 ноября 2020 г.

**ПРОТОКОЛ № ИД-217/20 от 17.11.2020 г.**

по продлению срока действия заключения аттестационной комиссии  
от 25.10.2013 №119-13 и дополнению

Срок действия с 17.11.2020 г.

Дата очередной плановой проверки производства до 17.11.2025 г.

**ОБОРУДОВАНИЕ**

Вакуумные выключатели типа ВРС 110 на номинальное напряжение 110 кВ, номинальные токи 2500 и 3150 А, номинальные токи отключения 31,5 и 40 кА, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1, изготавливаемые по ТУ 3414-021-95799595-2010 (изм. №1)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

ООО «НТЭАЗ Электрик»

624220, г. Нижняя Тура Свердловской области, ул. Заводская, ба

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

ООО «НТЭАЗ Электрик»

624220, г. Нижняя Тура Свердловской области, ул. Заводская, ба

**СООТВЕТСТВУЕТ**

техническим требованиям ПАО «Россети»

**РЕКОМЕНДУЕТСЯ**

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» (для класса С1 в части коммутации ненагруженной воздушной линии; в цикле «О-0,3с-ВО-20с-ВО» для выключателей на номинальный ток отключения 31,5 кА; не предназначены для коммутации тока шунтирующего реактора и конденсаторных батарей)

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего Заключение без разрешения ПАО «Россети»