



**ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
ТРАНСЭНЕРГО**

Новая Басманная ул. 2,
г. Москва, 107174,
Тел.: (499) 262-60-55, факс: (499) 260-64-31

16.10.2017 № Исл-7796/18
На № _____ от _____

Начальникам дирекций
по энергообеспечению

Руководителям проектно-
изыскательских организаций (по
списку)

Директору Проектно-
конструкторского бюро по
инфраструктуре

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о серийном выпуске вакуумных выключателей ВРС-110**

Трансэнерго информирует о том, что обществом с ограниченной ответственностью «НТЭАЗ Электрик» (ул. Заводская, ба, г. Нижняя Тура, Свердловская обл., 624220, т./факс +7(343)253-21-78, nteaz@nteaz.ru, www.vsoyuz.com) серийно выпускается вакуумный выключатель ВРС-110Ш-31,5/2500 УХЛ1 ТУ 3414-021-95799595-2010 (далее – выключатель), предназначенный для коммутации электрических цепей номинальным напряжением 110 кВ частотой 50 Гц с заземленной нейтралью при нормальных и аварийных режимах.

Более подробная информация о выключателе предоставляется изготовителем по запросу.

Трансэнерго разрешает применение выключателя в соответствии с функциональным назначением при сооружении, реконструкции и обновлении тяговых и трансформаторных подстанций ОАО «РЖД».

Декларация о соответствии РОСС RU.0001.11АГ35 действует до 9 января 2020 г.

Указанная техническая информация выпущена в обновление ранее выданной от 28 марта 2016 г. № ИСХ-11394/ЦДИ.

Срок действия настоящего разрешения ограничен сроком действия декларации о соответствии.

Первый заместитель директора

В.Г.Лосев