

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя
Правления ОАО «ФСК ЕЭС»

Первый заместитель Председателя
Правления ОАО «ФСК ЕЭС»

 Р.Н. Бердников

 В.Н. Чистяков

« » 2011 г.

« » 2011 г.



СОГЛАСОВАНО

Заместитель генерального директора
– технический директор
ОАО «Холдинг МРСК»

 Б.И. Механошин

« » 2011 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ**

№ 31-11

Срок действия с 14.04.2011 г. по 14.04.2016 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Выключатели вакуумные серии ВР35НТ на номинальное напряжение 35 кВ, номинальный ток 1600 А, номинальный ток отключения 25 кА, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «НТЭАЗ Электрик»

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК»

 Запрещается передача и перепечатка материалов данного заключения аттестационной комиссии без разрешения Заявителя, ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК».