

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя
Правления ОАО «ФСК ЕЭС»

_____ Р.Н. Бердников

« _____ » 2011 г.

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Председателя
Правления ОАО «ФСК ЕЭС»

_____ В.Н. Чистяков


_____ 05 _____ 2011 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель генерального директора
– технический директор
ОАО «Холдинг МРСК»

_____ Б.И. Механошин

« _____ » 2011 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

№ 38-11

Срок действия с 11 . 05 . 2011 г. по 11 . 05 . 2016 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией серии КУ 35С на номинальное напряжение 35 кВ, номинальные токи 630÷1250 А, ток термической стойкости 31,5 кА, климатического исполнения У, категории размещения 3, с вакуумным выключателем типа ВРС-35

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «НТЭАЗ Электрик»

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК»

Запрещается передача и перепечатка материалов данного Заключения аттестационной комиссии без разрешения Заявителя, ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК»