



**ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
ОКтябрьская Дирекция по
Энергообеспечению
Структурное подразделение
Трансэнерго**

Генеральному директору
ООО «НТЭАЗ Электрик»

Д.В.Пикову

**Волховстроевская дистанция
электрообеспечения**

187401, Ленинградская область,
город Волхов, улица Ленина, дом 16,
Тел./факс: (813-63) 6-22-14
E-mail секретаря: ech7_IpatovaEA@orw.ru

« 30 » сентября 2019 г. № 505

Об эксплуатации вакуумного выключателя
ВРС-110Ш-31,5/2500 УХЛ1

Уважаемый Денис Владимирович!

На Ваш запрос об опыте эксплуатации вакуумного выключателя ВРС-110Ш-31,5/2500 УХЛ1 производства ООО «НТЭАЗ Электрик» (ООО «Высоковольтный союз») сообщаем следующее.

Выключатель указанного типа был введен в эксплуатацию на тяговой подстанции «Уйта» Волховстроевской дистанции электрообеспечения в декабре 2018 года, находится в эксплуатации по настоящее время.

Выключатель поставлен на объект отрегулированным и настроенным в заводских условиях, заводом-изготовителем на время монтажа и ввод в эксплуатацию в кратчайшее время.

За прошедший период эксплуатации отказов и нарушений нормальной работы не выявлено, поэтому вакуумный выключатель данного типа может быть рекомендован к применению при замене отработавших свой ресурс масляных и элегазовых выключателей класса 110 кВ.

С уважением
Заместитель начальника дистанции

С.В. Добычин