

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного инженера
ПАО «Россети»



Г. К. Гладковский

« 14 » августа 2024 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
№ ИЗ-140/24**

Дата очередной плановой проверки производства до 14.08.2029 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Выключатели вакуумные типа ВР1М на номинальное напряжение 10 кВ, номинальный ток 1000 А, ток термической стойкости 20 кА, климатического исполнения У, категории размещения 2, сейсмостойкостью до 9 баллов по шкале MSK-64, изготавливаемые по ТУ 27.12.10-031-95799595-2020 (изм.№1)

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «НТЭАЗ Электрик»
624220, РФ, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. Заводская, ба

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «НТЭАЗ Электрик»
624220, РФ, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. Заводская, ба

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» (не предназначены для коммутации тока шунтирующего реактора и конденсаторных батарей)

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего Заключения без разрешения ПАО «Россети»